

1610.
2410

УТВЕРЖДАЮ:

Глава Муромцевского
муниципального района
Омской области
(председатель комиссии)


(подпись)

С.Н. Казанков
(ФИО)

26.09.2025 г.
(дата)

ПРОГРАММА

проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025 – 2026 годов теплоснабжающих организаций Муромцевского муниципального района Омской области

1. Порядок проведения проверки

1.1. Целью программы проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025 – 2026 годов теплоснабжающих организаций Муромцевского муниципального района Омской области (далее – Программа) является оценка готовности к отопительному периоду путем проведения проверок теплоснабжающих организаций Муромцевского муниципального района Омской области. Проверке подлежат:

1) МУП «Муромцевская ТК».

1.2. Проверка проводится на предмет соблюдения обязательных требований, установленных техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения, правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденные Министерством энергетики Российской Федерации приказом № 2234 от 13.11.2024 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» (далее – Правила).

1.3. Срок проведения проверки: **с 26 сентября по 28 сентября 2025 года** - работа комиссии / **с 29 сентября по 30 сентября 2025 года** - срок устранения замечаний при наличии.

1.4. Объекты, подлежащие проверке: объекты теплоснабжения Муромцевского муниципального района Омской области, задействованные в предоставлении коммунальной услуги теплоснабжения потребителям (далее Объекты).

1.5. Проведение проверок к отопительному периоду осуществляется в соответствии с графиком проведения оценки готовности (приложение 1 к Программе).

1.6. Проверка готовности к отопительному периоду осуществляется комиссией, которая расположена по адресу: Омская область, Муромцевский

район, р.п. Муромцево, ул. Красноармейская, д. 2, каб. 43; т. 22-483; адрес электронной почты kuzmin@murom.omskportal.ru (далее – Комиссия). **Права и обязанности** членов Комиссии регламентируются постановлением Администрации Муромцевского муниципального района Омской области от 02.06.2025 № 130-п «О создании комиссии и утверждении Положения о комиссии по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций Муромцевского муниципального района Омской области и потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения», в частности:

- в состав Комиссии входят: председатель Комиссии, заместитель председателя Комиссии, секретарь Комиссии, члены Комиссии;
- персональный состав Комиссии утверждается распоряжением Администрации Муромцевского муниципального района Омской области;
- председатель Комиссии осуществляет общее руководство работой Комиссии, в том числе назначает заседание Комиссии, определяет время, дату его проведения, а также осуществляет иные полномочия в целях выполнения основных функций Комиссии.
- секретарь Комиссии осуществляет организационно-техническую работу Комиссии, в том числе:

1) извещает членов Комиссии о времени, месте и дате проведения заседания Комиссии;

2) осуществляет прием и регистрацию поступивших на рассмотрение Комиссии документов;

3) ведет протокол организационного, координационного совещания;

4) обеспечивает хранение протоколов Комиссии и иной документации;

5) осуществляет иную работу, связанную с деятельностью Комиссии.

В случае отсутствия секретаря Комиссии председательствующий определяет одного из членов Комиссии для ведения протокола.

В полномочия Комиссии при осуществлении возложенных функций входят:

- рассмотрение документов, подтверждающих выполнение требований по готовности объектов теплоснабжения к проведению отопительного периода, при необходимости проведение осмотра объектов;

- оформление результатов проверок готовности объектов теплоснабжения к проведению отопительного периода актами проверки готовности к отопительному периоду.

- решения, принимаемые Комиссией в пределах ее компетенции, являются обязательными для организаций и потребителей.

1.7. В рамках проведения оценки обеспечения готовности Комиссия осуществляет оценку готовности на предмет выполнения требований, установленных Правилами в отношении Объекта, устанавливает уровень их готовности к отопительному периоду на основании значения индекса готовности.

1.8. Расчет индекса готовности и проверка оценочных листов осуществляется Комиссией в отношении каждого Объекта в течение **10 календарных дней** со дня окончания проверки. Индекс готовности Объекта определяется расчетным способом с точностью до 2 знака после запятой в

соответствии с формулами, установленными в оценочных листах (приложение 2 к Программе). Результаты проверки и произведённого расчета индекса готовности в отношении каждого Объекта направляются теплоснабжающей организации не позднее **5 рабочих дней** до дня подписания Акта.

1.9. Результаты оценки обеспечения готовности оформляются Актом, который должен быть составлен не позднее **1 октября 2025 года**.

1.10. В случае если в оценочном листе выявлены замечания и устранены, в течение **14 календарных дней** с даты получения уведомления об их устранении проводится повторная оценка готовности, составляется новый Акт и оценочный лист.

2. Документы, предоставляемые в Комиссию теплоснабжающей организацией для проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025 – 2026 годов

2.1. В целях проведения проверки Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности Объекта к проведению отопительного периода, при необходимости проводится осмотр Объектов.

2.2. В срок **до 28.09.2025 года** теплоснабжающей организации в целях проведения оценки готовности к отопительному периоду 2025 – 2026 годов необходимо предоставить/выполнить следующие документы/требования:

1. Выполнить требования, установленные частью 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении № 190 ФЗ от 27.07.2010г.;

2. Обеспечить выполнение предписаний, содержащих требования об устранении нарушений требований пунктов 2.3.14, 2.3.15, 2.8.1, 3.3.4 - 3.3.8, 4.1.1, 5.3.6, 5.3.26, 5.3.31, 5.3.32, 5.3.52, 6.2.16, 6.2.26, 6.2.32, 6.2.48, 6.2.52, 6.2.60, 6.2.62, 8.2.1 8.2.5, 8.2.12, 8.2.13, 10.1.9, 11.1, 11.2, 11.5, 15.1.5, 15.1.7 Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденных приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511 «Об утверждении Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок» (далее – Правила № 511), и пунктов 394, 396 - 399, 403 федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением", утвержденных приказом Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. № 536 <4> (далее - Правила промышленной безопасности);

3. Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоры на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования.

4. Копия заключенного соглашения об управлении системой теплоснабжения в соответствии с постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (вместе с «Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации»).

5. Утвержденное положение о диспетчерской службе или распорядительный документ организации о назначении лица, ответственного за диспетчерское управление в соответствии с требованиями главы 15 Правил № 511.

6. Организационно-распорядительные документы об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации опасных производственных объектов (далее - ОПО), разработанного в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности, и (или) перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО, разработанного в соответствии с пунктом 2.8.2 Правил № 511.

7. Утвержденные в соответствии с требованиями пункта 2.8.4 Правил № 511 эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и (или) производственные инструкции, разработанные в соответствии с пунктами 278, 363 и 364 Правил промышленной безопасности.

8. Копии удостоверений о проверке знаний или журнала проверки знаний, протоколов проверки знаний, предусмотренных пунктами 43 - 45 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденных приказом Минэнерго России от 12 августа 2022 г. № 811 <6>, пунктом 2.3.23 Правил № 511, в случае эксплуатации ОПО - копии удостоверений о допуске к самостоятельной работе обслуживающего персонала, или копии протоколов проверки знаний в области промышленной безопасности работников и руководителей, предусмотренные пунктом 238 Правил промышленной безопасности.

9. Копии документов, подтверждающих проведение обучения работников действиям в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте, в соответствии со статьей 10 Федерального закона о промышленной безопасности.

10. Организационно-распорядительные документы организации о назначении лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не отнесенных к ОПО, определенные пунктами 2.1.2, 2.1.3 Правил № 511, и (или), в случае эксплуатации оборудования, отнесенного к ОПО, организационно-распорядительные документы организации о назначении лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию оборудования, работающего под избыточным давлением, и ответственных за осуществление производственного контроля, определенные пунктом 228 Правил промышленной безопасности.

11. Утвержденные инструкции по охране труда, утвержденный порядок производства работ повышенной опасности и оформления наряда-допуска, утвержденный перечень работ, выполняемых по нарядам-допускам в соответствии с Правилами по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденных приказом Минтруда России от 17 декабря 2020 г. № 924н <7>.

12. Копии утвержденных в соответствии с пунктом 2.3.48 Правил № 511 и пунктом 236 Правил промышленной безопасности программ противоаварийных тренировок, журналов, подтверждающих проведение тренировок согласно утвержденной программе противоаварийных тренировок.

13. Утвержденные температурные графики, гидравлические режимы работы системы теплоснабжения на предстоящий отопительный период, разработанные в соответствии с пунктом 6.2.1 Правил № 511, а также копии эксплуатационных инструкций по ведению и контролю режимов работы системы теплоснабжения.

14. Копии утвержденной инструкции по эксплуатации установок для докотловой обработки воды (если предусмотрены проектной документацией объектов теплоснабжения) и инструкции по ведению водно-химического режима, включающей режимные карты, утвержденный график химконтроля за воднохимическим режимом котельных и тепловых сетей, разработанный в соответствии с требованиями пункта 12.9 Правил № 511, пункта 278 Правил промышленной безопасности.

15. Копии актов ввода в эксплуатацию и актов периодической проверки узла учета и средств измерений, входящих в состав узла учета (в случае организации коммерческого учета), содержащие результаты поверки таких приборов и средств измерений, подтвержденные в соответствии с частью 4 статьи 13 Федерального закона от 26.06.2008 № 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений", акты разграничения балансовой принадлежности, предусмотренные Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1034 (далее - Правила коммерческого учета).

16. Разработанный в соответствии с пунктом 2.7.10 Правил № 511 нормативно-технический документ об организации ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планированию и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и производству ремонта, а также приемке и оценке качества ремонта, а также акты приемки объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок из ремонта с приложением дефектных ведомостей (при наличии), протоколов испытаний и наладки, предусмотренные пунктом 2.7.13 Правил № 115, - в случае эксплуатации объектов, не являющихся ОПО, и (или) копии удостоверений (свидетельств) о качестве монтажа - в случае выполнения мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей (при эксплуатации ОПО).

17. Копии паспортов паровых и (или) водогрейных котельных установок, центральных тепловых пунктов и оборудования, работающего под избыточным давлением, с отметками:

- о проведении технических освидетельствований, актов о проведении гидравлических испытаний с выводами об отсутствии выявленных дефектов, запрещающих эксплуатацию. Для оборудования, отработавшего установленный в технической документации организации-изготовителя или проектной документации срок службы или при превышении количества циклов его нагрузки - сведения о заключениях экспертизы промышленной безопасности (для ОПО) в соответствии с частью 2 статьи 7 Федерального закона о промышленной безопасности и заключениях о проведении технического диагностирования (для объектов, не являющихся ОПО) с выводами о продлении срока эксплуатации оборудования в соответствии с пунктом 13.2 Правил № 511;

- о проверке плотности (герметичности), настройки и регулировки предохранительных клапанов.

18. Копии актов комплексного обследования, очередных и внеочередных осмотров зданий и сооружений объектов теплоснабжения, журналов, паспортов зданий и сооружений, определенных перечнем документации эксплуатирующей организации, в которые занесены результаты текущих осмотров в соответствии с пунктом 3.1.3 Правил № 511.

19. Копии актов и паспортов дымовых труб, в которых в соответствии с требованиями пункта 3.3.14 Правил № 511 отражены результаты наблюдений за техническим состоянием дымовых труб, осадкой фундаментов, мониторингом деформации, проверок вертикальности, инструментальной проверки заземляющего контура, наблюдения за исправностью осветительной арматуры дымовых труб.

20. Акты (технические отчеты) о проведении испытаний тепловых сетей (в соответствии с графиком проведения испытаний, утвержденным руководителем (техническим руководителем) организации) на максимальную температуру, о проведении испытаний по определению тепловых потерь через тепловую изоляцию, о проведении испытания по определению гидравлических потерь трубопроводов водяных тепловых сетей в сроки, установленные пунктом 6.2.32 Правил № 511.

21. Акты проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей в соответствии с пунктом 6.2.16 Правил № 511.

22. Документы, подтверждающие проведение мероприятий по контролю за состоянием подземных трубопроводов тепловой сети (за исключением неметаллических), проложенных в непроходных каналах, и при бесканальной прокладке, требования, к проведению которых установлены пунктами 6.2.34 - 6.2.37 Правил № 511.

23. Акты о проведении очистки и промывки тепловых сетей, тепловых пунктов, требования к которым установлены пунктами 5.3.37, 6.2.17, 12.18 Правил № 511.

24. Технические отчеты о проведении режимно-наладочных испытаний объектов теплоснабжения, утвержденные режимные карты, требования к которым установлены пунктами 2.5.4, 2.8.1, 5.3.6, 9.3.25, 12.11 Правил № 511.

25. Акт измерений удельного электрического сопротивления грунта и потенциалов блуждающих токов в соответствии с требованиями пункта 6.2.43 Правил № 511.

26. Акт опробования работоспособности оборудования насосных станций, проведение которого установлено требованиями пункта 6.2.48 Правил № 511.

27. Копии документа (документов) (за исключением охраняемой законом тайны), подтверждающих поставку (поставки) основного топлива, действующего (действующих) не менее срока предстоящего отопительного периода, и копии документов, подтверждающих наличие фактических запасов основного и резервного (аварийного) топлива в объеме не менее утвержденного федеральным органом исполнительной власти или органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии в соответствии с Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной

выработки электрической и тепловой энергии), утвержденным приказом Минэнерго России от 10 августа 2012 г. № 377.

28. Утвержденный в соответствии с требованиями пункта 2.7.3 Правил № 511 перечень запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ, результаты последней проведенной инвентаризации запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ, оформленные в соответствии с Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. № 34н <9>.

29. В соответствии с требованиями части 1 статьи 9 Федерального закона о промышленной безопасности копия лицензии или выписки из реестра лицензий Ростехнадзора, копия договора обязательного страхования гражданской ответственности, заключенного в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте. Требование не распространяется на объекты теплоснабжения организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны и внешней разведки.

30. Утвержденный в соответствии с требованиями пункта 15.4.3 Правил № 511 и (или) Положения о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. № 1437 <10>, порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения или предусмотренные пунктом 386 Правил промышленной безопасности инструкции, устанавливающие действия работников в аварийных ситуациях (в том числе при аварии).

31. Разрешение на допуск в эксплуатацию и (или) временное разрешение на допуск в эксплуатацию на объекты теплоснабжения в соответствии с Правилами выдачи разрешений на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 января 2021 г. № 85 (далее - Правила № 85) <11>, построенных для реализации мероприятий по резервированию систем теплоснабжения в текущем отопительном периоде (в части мероприятий, определенных утвержденной актуализированной схемой теплоснабжения и включенных в инвестиционную программу теплоснабжающей или теплосетевой организации согласно части 8 статьи 20 и части 10 статьи 29 Федерального закона о теплоснабжении).

2.3. Документы, предоставляемые в Комиссию на бумажном носителе, должны быть заверены руководителем теплоснабжающей организации.

Приложение 1
к Программе проведения оценки
обеспечения готовности к
отопительному периоду 2025 – 2026 годов
теплоснабжающих организаций
Муромцевского муниципального района
Омской области

График проведения оценки готовности

Организация	Котельная, адрес, телефон, наименования поселения	Срок проведения проверки
1	2	3
МУП «Муромцевская ТК»	Котельная №2; 646430, Омская область, р.п. Муромцево, ул.Партизанская, 6 Тел. 22-583, Муромцевское ГП	26.09.2025- 28.09.2025
МУП «Муромцевская ТК»	Котельная №1; 646430, Омская область, р.п.Муромцево, ул. Юбилейная, 5 А, Тел. 22-587, Муромцевское ГП	26.09.2025- 28.09.2025
МУП «Муромцевская ТК»	Котельная №3; 646430, Омская область, р.п. Муромцево, ул. Степная д. 1 Б. Тел. 21-139, Муромцевское ГП	26.09.2025- 28.09.2025
МУП «Муромцевская ТК»	Котельная ЦРБ; 646430, Омская область, р.п.Муромцево, ул. Ленина, 144 Тел. 22-863, Муромцевское ГП	26.09.2025- 28.09.2025
МУП «Муромцевская ТК»	Котельная Корр. школы; 646430, Омская область, р.п.Муромцево, ул. Советская, 33 Муромцевское ГП	26.09.2025- 28.09.2025
МУП «Муромцевская ТК»	Котельная п. Пристани; 646430, Омская область, р.п.Муромцево, ул. Нахимова, д. 6 Муромцевское ГП	26.09.2025- 28.09.2025
МУП «Муромцевская ТК»	Котельная Петропавловского дома престарелых граждан; 646430, Омская область, р.п. Муромцево, ул.Советская, 103, Муромцевское ГП	26.09.2025- 28.09.2025
МУП «Муромцевская ТК»	Котельная Кокшеневского дома престарелых граждан; 646430, Омская область, Муромцевский р-н, д. Кокшенево, ул. Центральная, 89, Бергамакское СП	26.09.2025- 28.09.2025
МУП «Муромцевская ТК»	Котельная с. Мыс 646430, Омская область, Муромцевский р-н, с. Мыс, ул. Центральная, д. 23 Мысовское СП	26.09.2025- 28.09.2025
МУП «Муромцевская ТК»	Котельная с. Дурново, 646430, Омская область, Муромцевский р-н, д. Дурново, ул.	26.09.2025- 28.09.2025

	Центральная, д. 3 Б. Мысовское СП	
МУП «Муромцевская ТК»	Котельная с. Низовое, СОШ; 646430, Омская область, Муромцевский р-н, с. Низовое, ул.Тракторная, 54 В, Низовское СП	26.09.2025- 28.09.2025
МУП «Муромцевская ТК»	Котельная с. Низовое СУБ; 646430, Омская область, Муромцевский р-н, с. Низовое, ул. Обелисковая, 18, Низовское СП	26.09.2025- 28.09.2025
МУП «Муромцевская ТК»	Котельная с. Ушаково; 646430, Омская область, Муромцевский р-н., с. Ушаково, ул. Школьная, д. 12, Ушаковское СП	26.09.2025- 28.09.2025
МУП «Муромцевская ТК»	Котельная с. Камышино-Курское; Омская область, Муромцевский р-н, с. Камышино-Курское, ул. Новая 2 А Камышино-Курское СП	26.09.2025- 28.09.2025
МУП «Муромцевская ТК»	Котельная, д. Качесово; Омская область, Муромцевский р-н, д. Качесово, ул. Центральная 45 В Камышино-Курское СП	26.09.2025- 28.09.2025
МУП «Муромцевская ТК»	Котельная с. Курганка; Омская область, Муромцевский р-н, с. Курганка, ул. Школьная 1, 646454, Курганское СП	26.09.2025- 28.09.2025
МУП «Муромцевская ТК»	Котельная с. Моховой Привал; Омская область, Муромцевский р-н, с. Моховой Привал, ул. Спортивная, д. 2 А Моховское СП	26.09.2025- 28.09.2025
МУП «Муромцевская ТК»	Котельная с. Карбыза; 646455, Омская обл., Муромцевский р-н, с. Карбыза, ул. Школьная, 14А, Карбызинское СП	26.09.2025- 28.09.2025
МУП «Муромцевская ТК»	Котельная с. Кондратьево, Омская область, Муромцевский район, с. Кондратьево, ул. Лесная, 257 В Кондратьевское СП	26.09.2025- 28.09.2025
МУП «Муромцевская ТК»	Котельная с. Гурово, Омская область, Муромцевский р-н, с. Гурово, ул. Центральная, 11, Гуровское СП	26.09.2025- 28.09.2025
МУП «Муромцевская ТК»	Котельная с. Рязаны, ул. Лесная, 2, 646446, Рязанское СП	26.09.2025- 28.09.2025
МУП «Муромцевская ТК»	Котельная р.п. Муромцево, ул. Зеленая, 4, 646430, Муромцевское ГП	26.09.2025- 28.09.2025
МУП «Муромцевская ТК»	Котельная с. Бергамак, ул. Школьная, 1 , 46448, Бергамакское СП	26.09.2025- 28.09.2025
МУП «Муромцевская ТК»	Котельная д. Лисино, ул.школьная, 1А , 646458, Бергамакское СП	26.09.2025- 28.09.2025

МУП «Муромцевская ТК»	Котельная Артынского д/д, 646444, Омская область, с. Артын, ул.Боровая, д.5.	26.09.2025- 28.09.2025
МУП «Муромцевская ТК»	Котельная Артынская участковая больница, 646444, Омская область, с. Артын, ул.Боровая, д.25.	26.09.2025- 28.09.2025
МУП «Муромцевская ТК»	Котельная с.Костино, 646442, Омская область, с.Костино, ул. 40 лет Победы, д.17.	26.09.2025- 28.09.2025

Оценочный лист
для расчета индекса готовности к отопительному периоду
теплоснабжающих, теплосетевых организаций

N п/п	Обязательное требование	Подтверждающий документ	Показатель	Вес показателя	Наименование показателя	Расчет показателей готовности (формула)	Значение (заполняется комиссией)	Замечание (в случае наличия, с указанием сроков устранения)
			ИНДЕКС ГОТОВНОСТИ					
1	Выполнить требования, установленные частью 4 статьи 20 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении" (далее - Федеральный закон о теплоснабжении) (подпункт 9.1 пункта 9 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 г. N 2234 (далее - Правила);	-	Показатель выполнения требований Федерального закона о теплоснабжении	0,9	K _{закон о тепл}	$I_{гто} =$ $K_{закон\ о\ тепл} * 0,9 +$ $K_{предп} * 0,05 +$ $K_{план} * 0,05$ $K_{закон\ о\ тепл} =$ $K_{федз} * 0,05 +$ $K_{федз\ план} * 0,01 + K_{диспет} * 0,01 +$ $K_{коммунал} * 0,01 +$ $K_{закон\ странт} * 0,25 +$ $K_{наезд} * 0,65 +$ $K_{резерв} * 0,01 +$ $K_{заваршак} * 0,01$		
1.1	Обеспечивать функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб (пункт 1 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Документы, предусмотренные подпунктами 9.3.1 - 9.3.8 пункта 9 Правил	Показатель обеспечения функционирования эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб	0,05	K _{федзакт}	$K_{федзакт} =$ $K_{закт} * 0,1 +$ $K_{закт\ дисп} * 0,1 +$ $K_{закт\ дисп} * 0,1 +$ $K_{пересчет} * 0,1 +$ $K_{эксплуатацион\ инстру} * 0,1 +$ $K_{диспаш} * 0,1 +$ $K_{обсч} * 0,1 +$ $K_{закт} * 0,1 +$ $K_{код\ трам} * 0,1 +$ $K_{трет} * 0,1$		
1.1.1		Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоры на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования	Показатель наличия персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоров на техническое обслуживание,	0,1	K _{закт}	Наличие - 1 Отсутствие - 0		

1.6.1.2	
1.1.7	
1.1.8	
1.1.8.1	
1.1.8.2	
1.1.9	
1.1.10	

1.6.1.2	Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок	0,5	$K_{\text{прот}} \text{ по ОПО}$			Наличие - 1 Отсутствие - 0	
	Показатель наличия удостоверений о допуске к самостоятельной работе обслуживающего персонала или протоколов проверки знаний в области промышленной безопасности работников и руководителей, предусмотренных Правилами промышленной безопасности, в случае эксплуатации ОПО						
1.1.7	Копии документов, подтверждающих проведение обучения работников действиям в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте, в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" (далее - Федеральный закон о промышленной безопасности) (подпункт 9.3.7 пункта 9 Правил)	0,1	$K_{\text{обуч}}$			Наличие - 1 Отсутствие - 0	
1.1.8	Установленные пунктами 2.1.2., 2.1.3. Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов не отнесенных к ОПО, и (или) установленные пунктом 228 Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования под давлением и ответственных за осуществление производственного контроля при эксплуатации оборудования на ОПО (подпункт 9.3.8 пункта 9 Правил)	0,1	$K_{\text{отв}}$			$K_{\text{отв}} =$ $K_{\text{отв по ОПО}} * 0,5 +$ $K_{\text{отв по ОПО}} * 0,5$	
1.1.8.1	Показатель наличия организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не отнесенных к ОПО	0,5	$K_{\text{отв по ОПО}}$			Наличие - 1 Отсутствие - 0	
1.1.8.2	Показатель наличия организационно-распорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования под давлением и ответственных за осуществление производственного контроля при эксплуатации оборудования на ОПО	0,5	$K_{\text{отв по ОПО}}$			Наличие - 1 Отсутствие - 0	
1.1.9	Утвержденные инструкции по охране труда, утвержденный порядок производства работ повышенной опасности и оформления наряда-допуска, утвержденный перечень работ, выполняемых по нарядам-допускам в соответствии с требованиями Правил по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденных приказом Минтруда России от 17 декабря 2020 г. N 924н «4» (подпункт 9.3.9 пункта 9 Правил)	0,1	$K_{\text{опр. труда}}$			Наличие - 1 Отсутствие - 0	
1.1.10	Копии утвержденных в соответствии с пунктом 2.3.48 Правил технической	0,1	$K_{\text{прое}}$			Наличие - 1	

	эксплуатации тепловых энергоустановок и с пунктом 236 Правил промышленной безопасности, программ противопожарных тренировок, журналов, подтверждающих проведение тренировок согласно утвержденной программе противопожарных тренировок (подпункт 9.3.10 пункта 9 Правил)	показатель проведения наладки тепловых сетей и контроля за режимами потребления тепловой энергии	0,01	$K_{\text{конт.налад}} = K_{\text{тепл.граф}} * 0,5 + K_{\text{режим.карт}} * 0,5$	Отсутствие - 0	
1.2	Проводить наладку принадлежащих им тепловых сетей (пункт 2 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении) и осуществлять контроль за режимами потребления тепловой энергии (пункт 3 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Документы, предусмотренные подпунктами 9.3.11 и 9.3.22 Правил				
1.2.1		Разработанные и утвержденные в установленном порядке температурные графики, гидравлические режимы работы системы теплоснабжения на предстоящий отопительный период, разработанные в соответствии с пунктом 6.2.1 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, а также копии эксплуатационных инструкций по ведению и контролю режимов работы системы теплоснабжения (подпункт 9.3.11 пункта 9 Правил)	0,5	$K_{\text{тепл.граф}}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0	
1.2.2		Технические отчеты о проведении режимно-наладочных испытаний объектов теплоснабжения, утвержденные режимные карты, требования к которым установлены пунктами 2.5.4, 2.8.1, 5.3.6, 9.3.25, 12.1.1 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (пункт 9.3.22 пункта 9 Правил)	0,5	$K_{\text{режим.карт}}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0	
1.3	Обеспечивать качество теплоносителей (пункт 4 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Копии утвержденной инструкции по эксплуатации установок для докотловой обработки воды (если предусмотрены проектной документацией объектов теплоснабжения) и инструкции по ведению водно-химического режима, включающей режимные карты, утвержденный график химконтроля за водно-химическим режимом котельных и тепловых сетей, разработанный в соответствии с требованиями пункта 12.9 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, пункта 278 Правил промышленной безопасности (подпункт 9.3.12 пункта 9 Правил)	0,01	$K_{\text{качет}}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0	
1.4	Организовывать коммерческий учет приобретаемой тепловой энергии и реализуемой тепловой энергии (пункт 5 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Копии актов ввода в эксплуатацию и актов периодической проверки учета и средств измерений, входящих в состав узла учета (в случае организации коммерческого учета), акты разграничения балансовой принадлежности, предусмотренные Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. N 1034 (далее - Правила коммерческого учета). Результаты поверки приборов и средств измерений, входящих в состав узла учета и подлежащих поверке, подтверждаются в порядке, предусмотренном законодательством об обеспечении единства измерений (подпункт 9.3.13 пункта 9 Правил)	0,01	$K_{\text{комм.учет}}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0	
1.5	Обеспечивать проверку качества строительства, реконструкции и (или) модернизации принадлежащих теплоснабжающим, теплосетевым организациям тепловых сетей, в том числе качества тепловой изоляции (пункт 6 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Разработанный в соответствии с пунктом 2.7.10 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок нормативно-технический документ об организации ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планированию и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и производству ремонта, а также приемке и оценке качества ремонта, а также акты приема объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок из ремонта с приложением дефектных ведомостей (при наличии), протоколов испытаний и наладки, предусмотренные пунктом 2.7.13 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок - в случае эксплуатации объектов, не являющихся ОПО, и (или) копии удостоверений (свидетельств) о качестве монтажа в случае выполнения мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей - в случае эксплуатации ОПО. (подпункт 9.3.14 пункта 9 Правил)	0,25	$K_{\text{конт.строит}}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0	
1.6	Обеспечивать надежное теплоснабжение	Документы, предусмотренные подпунктами 9.3.15 - 9.3.21, 9.3.123 - 9.3.29,	0,65	$K_{\text{надеж}}$	$K_{\text{надеж}} = K_{\text{конт.строит}} * 0,01 +$	

1.6.1	Копии паспортов паровых и (или) водогрейных котельных установок, центральных тепловых пунктов и оборудования, работающего под избыточным давлением, с отметками: о проведении технических освидетельствований, актов о проведении гидравлических испытаний с выводами об отсутствии выявленных дефектов, запрещающих эксплуатацию. Для оборудования, отработавшего установленный в технической документации организации-изготовителя или проектной документации срок службы, или при превышении количества циклов его нагрузки - сведения о зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти в области промышленной безопасности заключениях экспертизы промышленной безопасности (для ОПО) в соответствии с частью 2 статьи 7 Федерального закона о промышленной безопасности и заключениях о проведении технического диагностирования (для объектов, не являющихся ОПО) с выводами о продлении срока эксплуатации оборудования в соответствии с пунктом 13.2 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок; о проверке плотности (герметичности), настройки и регулировки предохранительных клапанов (подпункт 9.3.15 пункта 9 Правил)	Показатель наличия паспортов паровых и (или) водогрейных котельных установок, центральных тепловых пунктов и оборудования, работающего под избыточным давлением с выводами о продлении срока эксплуатации	0,01	К _{квд}	К _{квд} = К _{квд} по ОПО * 0,5 + К _{квд} ОПО * 0,5	К _{квд} * 0,05 + К _{квд} по ОПО * 0,05 + К _{квд} * 0,01 + К _{квд} * 0,4 + К _{квд} * 0,01 + К _{квд} по ОПО * 0,4 + К _{квд} по ОПО * 0,01 + К _{квд} по ОПО * 0,03 + К _{квд} * 0,01 + К _{квд} * 0,01	теплоснабжения потребителей	пункт 9 Правил	потребителей (пункт 7 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)
1.6.1.1		Показатель наличия отметок в паспорте оборудования, не являющегося ОПО, о проведенном техническом освидетельствовании, гидравлическом испытании, техническом диагностировании, настройке предохранительных клапанов с выводами о продлении срока эксплуатации	0,5	К _{квд} по ОПО	Наличие - 1 Отсутствие - 0				
1.6.1.2		Показатель наличия отметок в паспорте оборудования о проведенных техническом освидетельствовании, гидравлическом испытании, экспертизе промышленной безопасности, настройке и регулировке предохранительных клапанов с выводами о продлении срока эксплуатации	0,5	К _{квд} по ОПО	Наличие - 1 Отсутствие - 0				
1.6.2	Копии актов комплексного обследования, очередных и внеочередных осмотров зданий и сооружений объектов теплоснабжения, журналов, паспортов зданий и сооружений, определенных перечнем документации эксплуатирующей организации, в которые занесены результаты текущих осмотров в соответствии с пунктом 3.1.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 9.3.16 пункта 9 Правил)	Показатель наличия актов комплексного обследования, очередных и внеочередных осмотров зданий и сооружений объектов теплоснабжения, журналов, паспортов зданий и сооружений, определенных перечнем документации эксплуатирующей организации, в которые занесены результаты текущих осмотров	0,05	К _{квд} по ОПО	Наличие - 1 Отсутствие - 0				
1.6.3	Копии актов и паспортов дымовых труб, в которых в соответствии с требованиями пункта 3.3.14 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок отражены результаты наблюдений за техническим состоянием дымовых труб, за осадкой фундаментов, мониторингом деформации, проверок вертикальности, инструментальной проверки заземляющего контура, наблюдения за исправностью осветительной арматуры дымовых труб (подпункт 9.3.17 пункта 9 Правил)	Показатель наличия актов и паспортов дымовых труб, в которых отражены результаты наблюдений за техническим состоянием дымовых труб, за осадкой фундаментов, мониторингом деформации, проверок вертикальности, инструментальной проверки заземляющего контура, наблюдения за исправностью осветительной арматуры дымовых труб	0,05	К _{квд} по ОПО	Наличие - 1 Отсутствие - 0				

1.6.4	
1.6.5	
1.6.6	
1.6.7	
1.6.8	
1.6.9	
1.6.10	

Акта (технические отчеты) о проведении испытаний тепловых сетей (в соответствии с графиком проведения испытаний, утвержденным руководителем (техническим руководителем) организации) на максимальную температуру, о проведении испытаний по определению тепловых потерь через тепловую изоляцию, о проведении испытаний по определению гидравлических потерь трубопроводов водных тепловых сетей в сроки, установленные пунктом 6.2.32 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 9.3.18 пункта 9 Правил)	наблюдения за исправностью осветительной арматуры дымовых труб	0,01	K _{освиг}	Наличие - 1 Отсутствие - 0 В случае, если организация не владеет и не эксплуатирует тепловые сети, K _{освиг} принимается равным 1.	
Акта проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей в соответствии с пунктом 6.2.16 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 9.3.19 пункта 9 Правил)	Показатель наличия актов проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей	0,4	K _{гидр}	Наличие - 1 Отсутствие - 0 В случае, если на объекте оценки организация не эксплуатирует тепловые сети, K _{гидр} принимается равным 1	
Документы, подтверждающие проведение мероприятий по контролю за состоянием подземных трубопроводов тепловой сети (за исключением неметаллических), проложенных в непроходных каналах, и при бесканальной прокладке, требования к проведению которых установлены пунктами 6.2.34 - 6.2.37 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 9.3.20 пункта 9 Правил)	Показатель наличия документов, подтверждающих проведение мероприятий по контролю за состоянием подземных трубопроводов тепловой сети (за исключением неметаллических), проложенных в непроходных каналах, и при бесканальной прокладке	0,01	K _{гидрф}	Наличие - 1 Отсутствие - 0 В случае если организация не владеет и не эксплуатирует тепловые сети или тепловые сети проложены воздушной прокладкой или в проходном (полупроходном) канале, K _{гидрф} принимается равным 1	
Акта о проведении очистки и промывки тепловых сетей, тепловых пунктов, требования к которым установлены пунктами 5.3.37, 6.2.17, 12.18 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, (подпункт 9.3.21 пункта 9 Правил)	Показатель наличия актов о проведении очистки и тепловых сетей, тепловых пунктов	0,4	K _{очист промыв}	Наличие - 1 Отсутствие - 0	
Акт измерений удельного электрического сопротивления грунта и потенциалов блуждающих токов в соответствии с требованиями пункта 6.2.43 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 9.3.23 Пункта 9 Правил)	Показатель наличия актов измерений удельного электрического сопротивления грунта и потенциалов блуждающих токов	0,01	K _{электр.сопр}	Наличие - 1 Отсутствие - 0 В случае, если на объекте оценки организация не эксплуатирует тепловые сети, K _{электр.сопр} принимается равным 1	
Акт опробования работоспособности оборудования насосных станций, проведение которого установлено требованиями пункта 6.2.48 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 9.3.24 Пункта 9 Правил)	Показатель наличия акта опробования работоспособности оборудования насосных станций	0,01	K _{насос.стан}	Наличие - 1 Отсутствие - 0	
Копии договора (договоров) (за исключением охраняемой законом тайны) поставки основного топлива, заключенного (заключенных) на срок не менее срока предстоящего отопительного периода, и копии документов,	Показатель наличия запаса топлива, не менее утвержденных нормативов запасов топлива	0,03	K _{топл}	K _{топл} = K _{затопл} * 0,5 + K _{запек} * 0,5	

1.6.10.1	подтверждающих наличие фактических запасов основного и резервного (аварийного) топлива в объеме не менее утвержденного федеральным органом исполнительной власти или органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии в соответствии с Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденным приказом Минэнерго России от 10 августа 2012 г. N 377 (подпункт 9.3.25 пункта 9 Правил)	Показатель наличия договора (договоров) поставки основного топлива, заключенного (заключенных) на срок не менее срока предстоящего отопительного периода	0,5	$K_{догов}$	$K_{догов} = 1$, если подтверждено наличие договоров $K_{догов} = 0$, если не подтверждено наличие договоров	
1.6.10.2		Показатель подтверждения наличия запаса топлива, не менее утвержденных нормативных запасов топлива	0,5	$K_{зап}$	$K_{зап} = 1$, если $Запас_{факт} \geq Запас_{нормат}$ $K_{зап} = 0$, если $Запас_{факт} < Запас_{нормат}$	
1.6.10.2.1		фактический объем запаса топлива, тыс. т	-	$Запас_{факт}$	фактическое значение	
1.6.10.2.2		утвержденный нормативный объем запаса топлива, тыс. т	-	$Запас_{нормат}$	фактическое значение	
1.6.11	Утвержденный в соответствии с требованиями пункта 2.7.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, перечень запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ, результаты последней проведенной инвентаризации запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ, оформленные в соответствии с требованиями Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. N 34н <З> (подпункт 9.3.26 Пункта 9 Правил)	показатель наличия запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации	0,01	$K_{запмат}$	$K_{запмат} = \% \text{ наличия запаса мат факт по инвентар} / 100$	
1.6.11.2			-	% наличия запаса мат факт по инвентар	Фактическое значение	
1.6.12	В соответствии с требованиями части 1 статьи 9 Федерального закона о промышленной безопасности копия лицензии или выписки из реестра лицензий Ростехнадзора, копия договора обязательного страхования гражданской ответственности, заключенного в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте. Требования не распространяются на объекты теплоснабжения организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации (подпункт 9.3.27 пункта 9 Правил)	Показатель наличия лицензии Ростехнадзора и договора обязательного страхования гражданской ответственности	0,01	$K_{страх}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0	
1.7	Выполнять мероприятия по резервированию систем теплоснабжения, определенные утвержденной актуализированной схемой теплоснабжения и включенные в инвестиционную программу теплоснабжающей или теплосетевой организации (пункт 8 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Разрешение на допуск в эксплуатацию и (или) временное разрешение на допуск в эксплуатацию на объекты теплоснабжения в соответствии с требованиями Правил выдачи разрешения на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 января 2021 г. N 85 <В>, построенных для реализации мероприятий по резервированию систем теплоснабжения в текущем отопительном периоде (в части мероприятий, определенных утвержденной актуализированной схемой теплоснабжения и включенных в инвестиционную программу теплоснабжающей или теплосетевой организации согласно части 8 статьи 20 и части 10 статьи 29 Федерального закона о теплоснабжении) (подпункт 9.3.29 пункта 9 Правил)	0,01	$K_{ресерв}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0	
1.8	Иметь согласованный с органом местного самоуправления порядок (план) действий	Показатель наличия порядка (плана) действий по ликвидации	0,01	$K_{порядок}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0	

	по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения (пункт 9 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. N 1437 <7>, порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения или предусмотренные пунктом 386 Правил промышленной безопасности, инструкции, устанавливающие действия работников в аварийных ситуациях (в том числе при аварии)	последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения					
2	Обеспечить выполнение в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизации, исполнения наказаний (их подразделениями) (в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 4.1 Федерального закона о теплоснабжении и абзацем вторым пункта 2 статьи 5 Федерального закона о промышленной безопасности) (подпункт 9.2 пункта 9 Правил)	Справка об отсутствии невыполненных в установленные сроки предписаний об устранении нарушений требований пунктов 2.3.14, 2.3.15, 2.8.1, 3.3.4 - 3.3.8, 4.1.1, 5.3.6, 5.3.26, 5.3.31, 5.3.32, 5.3.52, 6.2.16, 6.2.26, 6.2.32, 6.2.48, 6.2.52, 6.2.60, 6.2.62, 8.2.1 - 8.2.5, 8.2.12, 8.2.13, 10.1.9, 11.1, 11.2, 11.5, 15.1.5 - 15.1.7 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и пунктов 394, 396 - 399, 403 Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизации, исполнения наказаний (их подразделениями) (в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 4.1 Федерального закона о теплоснабжении и абзацем вторым пункта 2 статьи 5 Федерального закона о промышленной безопасности) (подпункт 9.2 пункта 9 Правил)	Показатель выполнения предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период	0,05	K _{факт}	Наличие - 1 Отсутствие - 0	Не заполняется	
3	Обеспечить выполнение плана подготовки к отопительному периоду, предусмотренного пунктом 3 Правил (подпункт 9.3 пункта 9 Правил)	План подготовки к отопительному периоду (пункт 3 Правил)	Показатель наличия утвержденного плана подготовки к отопительному периоду	0,05	K _{план}	Наличие - 1 Отсутствие - 0		